

Утверждаю:
Директор МКОУ «Луческая
СОШ»
Р.М. Рустамов.
«18» октября 2018 г.

АКТ № 1

проведения тренировки по эвакуации
людей при возникновении пожара

Тема тренировки: Эвакуация работников школы и учащихся в случае возникновения пожара
Учебная цель:

1. Совершенствовать навыки учителей и учащихся в организации и проведении эвакуации при возникновении пожара
2. Отработать порядок эвакуации из здания школы

Дата проведения тренировки: 18.10.2018 г.

Состав участников:

Руководитель тренировки – руководитель ОБЖ – Ибрагимов Н.Д.

Посредники:

Зам. директора по УВР - Майсаров Б.Г.

Зам. директора по ВР – Сафарова А.Г.

Учитель физкультуры – Гарибов Т.К.

Объект возгорания: школьная библиотека

Эвакуационные выходы: Выход № 1, Выход №2, Выход №3

Количество эвакуированных: 71 учащихся и 24 работников школы (100%).

Ход тренировки:

Время	Учебные вопросы	Действия руководителя	Действия обучаемых	Время выполнения (факт.)
14.10-14.15	Оповещение о возникновении пожара	1. Дает вводную о возникновении пожара	1. Ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть. 2. Выключается приточно-вытяжная вентиляция всех помещений 3. С помощью установленного сигнала оповещаются работники и дети о пожаре	1 мин. 28 сек.
14.15-14.20	Эвакуация людей из здания	1. Дает команду на эвакуацию людей из здания 2. Контролирует действия работников и детей по эвакуации из здания	1. Открываются запасные эвакуационные выходы (Выход №1, Выход №2, Выход №3) 2. Дети под руководством учителей быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации. 3. Посредниками проверяется отсутствие людей во всех помещениях	3 мин. 22 сек.
14.20-14.25	Проверка наличия работников и детей	1. Дает команду на проверку наличия работников и детей 2. Принимает доклады о наличии людей	1. Учителя на месте сбора по спискам проверяют наличие детей и докладывают руководителю тренировки	3 мин 08 сек

Общие замечания: Учебные цели достигнуты, работники и учащиеся серьёзно отнеслись к тренировочной эвакуации. Нарушений правил поведения и техники безопасности во время эвакуации не было.

Ответственный за пожарную безопасность: Ибрагимов Н.Д. Н.Д.Ибрагимов